



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or TSE veya/or T S E

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

000122-TSE-05/03

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

29.11.2016

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL

29.11.2019

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

ALCE ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

RAMAZANOĞLU MAH TRANSTEK C. NO:006 PENDİK
İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ALCE ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

RAMAZANOĞLU MAH TRANSTEK C. NO:006 PENDİK İSTANBUL /
TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

000122-TSE-05/02

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK

Alce Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

TS EN 61869-2 / Ölçü transformatörleri - Bölüm 2: Akım
transformatörleri için ek kurallar / 12.06.2013

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

1. ADS30 Model
Beyan Giriş Akımı: 60 A'den 400 A'e kadar (400 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 10 VA'e kadar
Beyan Frekansı: 50-60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xln, 1 s
2. ADS40 Model
Beyan Giriş Akımı: 100 A'den 750 A'e kadar (750 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 10 VA'e kadar
Beyan Frekansı: 50-60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xln, 1 s

e-imzalı/e-signed

14.12.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSI KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEZBE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=jzmmppmjj> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE KAPSAMI (000122-TSE-05/03nolu belge devamı) : ALCE ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61869-2 / Ölçü transformatörleri - Bölüm 2: Akım
transformatörleri için ek kurallar / 12.06.2013

3. ADS62 Model
Beyan Giriş Akımı: 300 A'den 2000 A'e kadar (2000 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 30 VA'e kadar
Beyan Frekansı: 50-60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60kA, 1 s
4. ASK Model
Beyan Giriş Akımı: 1 A'den 15A'e kadar (15 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 15 VA'e kadar
Beyan Frekansı: 50-60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1 s
5. ADB30 Model
Beyan Giriş Akımı: 75 A'den 400A'e kadar (400 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 15 VA'e kadar
Beyan Frekansı: 50-60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1 s
6. ADB40 Model
Beyan Giriş Akımı: 50 A'den 800A'e kadar (800 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 15 VA'e kadar
Beyan Frekansı: 50-60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1 s
7. A50 Model
Beyan Giriş Akımı: 100 A'den 1250A'e kadar (1250 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 15 VA'e kadar
Beyan Frekansı: 50-60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60 kA, 1 s
8. ASB Model
Beyan Giriş Akımı: 10 A'den 200A'e kadar (200 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 5 VA'e kadar
Beyan Frekansı: 50-60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1 s
9. ADS20 Model
Beyan Giriş Akımı: 20 A'den 250A'e kadar (250 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 5 VA'e kadar

e-imzalı/e-signed

14.12.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSI KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17

e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE KAPSAMI (000122-TSE-05/03nolu belge devamı) : ALCE ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61869-2 / Ölçü transformatörleri - Bölüm 2: Akım
transformatörleri için ek kurallar / 12.06.2013

Beyan Frekansı: 50-60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1 s
10. ADB80 Model
Beyan Giriş Akımı: 125 A'den 2500A'e kadar (2500 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 15 VA'e kadar
Beyan Frekansı: 50-60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60kA, 1 s
11. ADB81 Model
Beyan Giriş Akımı: 300 A'den 2500A'e kadar (2500 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 15 VA'e kadar
Beyan Frekansı: 50-60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60kA, 1 s
12. ADB120 Model
Beyan Giriş Akımı: 100 A'den 5000A'e kadar (5000 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 30 VA'e kadar
Beyan Frekansı: 50-60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60kA, 1 s
13. ADB126 Model
Beyan Giriş Akımı: 1 A'den 5000A'e kadar (5000 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 30 VA'e kadar
Beyan Frekansı: 50-60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60kA, 1 s
14. ADB111 Model
Beyan Giriş Akımı: 500 A'den 5000A'e kadar (5000 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 30 VA'e kadar
Beyan Frekansı: 50-60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60kA, 1 s
15. ADB112 Model
Beyan Giriş Akımı: 500 A'den 5000A'e kadar (5000 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 30 VA'e kadar
Beyan Frekansı: 50-60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1

e-imzalı/e-signed

14.12.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSI KARTAL
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE KAPSAMI (000122-TSE-05/03nolu belge devamı) : ALCE ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61869-2 / Ölçü transformatörleri - Bölüm 2: Akım
transformatörleri için ek kurallar / 12.06.2013

Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60kA, 1 s
16. ADS100 Model
Beyan Giriş Akımı: 300 A'den 4000A'e kadar (4000 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 30 VA'e kadar
Beyan Frekansı: 50-60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60kA, 1 s
17. ADK300 Model
Beyan Giriş Akımı: 1A'den 20A'e kadar (20 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 2.5 VA'e kadar
Beyan Frekansı: 50-60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1 s
18. ADK3010 Model
Beyan Giriş Akımı: 50A'den 750A'e kadar (750 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 10 VA'e kadar
Beyan Frekansı: 50-60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.2, 0.5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1 s
19. ADG20 Model
Beyan Giriş Akımı: 20A'den 600A'e kadar (600 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 15 VA'e kadar
Beyan Frekansı: 50-60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1 s
20. ADGP20 Model
Beyan Giriş Akımı: 100A'den 300A'e kadar (300 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 1,5 VA'e kadar
Beyan Frekansı: 50-60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1 s
21. ADS20R Model
Beyan Giriş Akımı: 50A'den 250A'e kadar (250 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 5 VA'e kadar
Beyan Frekansı: 50-60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1 s
22. ADK2010 Model
Beyan Giriş Akımı: 40A'den 600A'e kadar (600 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A

e-imzalı/e-signed

14.12.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSI KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or TSE veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (000122-TSE-05/03nolu belge devamı) : ALCE ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61869-2 / Ölçü transformatörleri - Bölüm 2: Akım
transformatörleri için ek kurallar / 12.06.2013

Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 5 VA'e kadar
Beyan Frekansı: 50-60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,2, 0,5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1 s
23. ADKP2010 Model
Beyan Giriş Akımı: 125A'den 200A'e kadar (200 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 1 VA'e kadar
Beyan Frekansı: 50-60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1 s
24. ADB127 Model
Beyan Giriş Akımı: 300A'den 6000A'e kadar (6000 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 30 VA'e kadar
Beyan Frekansı: 50-60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60kA, 1 s
25. ACK2030 Model
Beyan Giriş Akımı: 1A'den 400A'e kadar (400 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 2,5 VA'e kadar
Beyan Frekansı: 50-60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1 s
26. ACK5080 Model
Beyan Giriş Akımı: 1A'den 1000A'e kadar (1000 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 10 VA'e kadar
Beyan Frekansı: 50-60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1 s
27. ACK80120 Model
Beyan Giriş Akımı: 1A'den 1500A'e kadar (1500 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 15 VA'e kadar
Beyan Frekansı: 50-60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60kA, 1 s
28. ACK80160 Model
Beyan Giriş Akımı: 1A'den 5000A'e kadar (5000 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 30 VA'e kadar
Beyan Frekansı: 50-60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1

e-imzalı/e-signed

14.12.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSI KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopyası ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=jzmmmpmjj> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or TSE veya/or ТСТ

BELGE KAPSAMI (000122-TSE-05/03nolu belge devamı) : ALCE ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61869-2 / Ölçü transformatörleri - Bölüm 2: Akım
transformatörleri için ek kurallar / 12.06.2013

Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60kA, 1 s
29. ADK6030 Model
Beyan Giriş Akımı: 300A'den 2000A'e kadar (2000 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 30 VA'e kadar
Beyan Frekansı: 50-60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60kA, 1 s
30. ADK400 Model
Beyan Giriş Akımı: 1A'den 30A'e kadar (30 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 15 VA'e kadar
Beyan Frekansı: 50-60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1 s
31. ADK4012 Model
Beyan Giriş Akımı: 50A'den 1000A'e kadar (1000 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 30 VA'e kadar
Beyan Frekansı: 50-60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1 s
32. ADK4010 Model
Beyan Giriş Akımı: 50A'den 1000A'e kadar (1000 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 30 VA'e kadar
Beyan Frekansı: 50-60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1 s
33. ADK2110 Model
Beyan Giriş Akımı: 40A'den 500A'e kadar (500 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 15 VA'e kadar
Beyan Frekansı: 50-60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1 s
34. ADK5012 Model
Beyan Giriş Akımı: 100A'den 600A'e kadar (600 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 10 VA'e kadar
Beyan Frekansı: 50-60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1 s
35. ADK8010 Model
Beyan Giriş Akımı: 400A'den 1250A'e kadar (1250 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A

e-imzalı/e-signed

14.12.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSI KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=jzmmppmj> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark



BELGE KAPSAMI (000122-TSE-05/03nolu belge devamı) : ALCE ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61869-2 / Ölçü transformatörleri - Bölüm 2: Akım
transformatörleri için ek kurallar / 12.06.2013

Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 10 VA'e kadar
Beyan Frekansı: 50-60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60kA, 1 s
36. ADK10030 Model
Beyan Giriş Akımı: 600A'den 2000A'e kadar (2000 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 15 VA'e kadar
Beyan Frekansı: 50-60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60kA, 1 s

e-imza/e-signed

14.12.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızırtı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81/ 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=jzmmppmjj> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

